



UniversitätsKlinikum Heidelberg | Im Neuenheimer Feld 324 | 69120 Heidelberg

Untersuchungsobjekt:  
**Wasserversorgung Kraichbachgruppe,  
 Weiher - Wasserwerk Abgang Netz  
 2150840201**

Hr. Schäfer Wasserversorgung ZV  
 Kraichbachgruppe  
 Weiherer Str. 1  
 76694 Forst

Endbefund vom 12.07.2018, Entnahmedatum: 10.07.2018, Auftragsnummer: 53983593

**Probennehmer:** Institutsmitarbeiter M. Förch  
**ID-Nummer:** 2150840201  
**Mikrobiologische Probenahme:** Zweck A  
**Befundkopie:** Nachrichtlich an das zuständige Gesundheitsamt (elektronisch).

**Mikrobiologische Untersuchung von Wasser für den menschlichen Gebrauch (incl. Enterokokken)**

Trinkwasser / Abgangsleitung Mischwasser				Einheit	Grenzwert
<b>Labornummer:</b>	WL805018	WL804114	WL800065		
<b>Erfassdatum:</b>	10.07.2018	11.06.2018	08.01.2018		
Entnahmezeit <sup>V14</sup>	11.25	11.50	10.00	Uhr	---
Wasser-Temperatur bei Entnahme	12.8	12.0	11.8	°C	---
Koloniezahl bei 22 °C <sup>V1</sup>	5	11	0	KBE/ml	≤ 100
Koloniezahl bei 36 °C <sup>V1</sup>	0	0	0	KBE/ml	≤ 100
E.coli <sup>V2</sup>	0	0	0	KBE/100 ml	0
Coliforme Keime <sup>V2</sup>	0	0	0	KBE/100 ml	0
Enterokokken <sup>V6</sup>	0	0	0	KBE/100 ml	0
<b>Bewertung:</b> Die Probe entspricht in den untersuchten Parametern der Trinkwasserverordnung in der derzeit gültigen Fassung.					

**Gesamtbeurteilung:**

Die Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchung entsprechen in den untersuchten Parametern der Trinkwasserverordnung in der derzeit gültigen Fassung.

gez. PD Dr. rer. nat. L. Erdinger, Prüfleiter

\*Dieser Befund wurde elektronisch validiert und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich ausschließlich auf das eingesandte und tatsächlich untersuchte Probenmaterial.