



UniversitätsKlinikum Heidelberg | Im Neuenheimer Feld 324 | 69120 Heidelberg

Untersuchungsobjekt:
**Wasserversorgung Kraichbachgruppe,
 Weiher - Wasserwerk Abgang Netz
 2150840201**

Hr. Schäfer Wasserversorgung ZV
 Kraichbachgruppe
 Weiherer Str. 1
 76694 Forst

Endbefund vom 25.01.2019, Entnahmedatum: 23.01.2019, Auftragsnummer: 53989794

Probennehmer: Institutsmitarbeiter M. Förch
ID-Nummer: 2150840201
Mikrobiologische Probenahme: Zweck A
Befundkopie: Nachrichtlich an das zuständige Gesundheitsamt (elektronisch).

Mikrobiologische Untersuchung von Wasser für den menschlichen Gebrauch (inkl. Enterokokken)

Trinkwasser / Abgangsleitung Mischwasser				Einheit	Grenzwert
Labornummer:	WL900342	WL808437	WL807137		
Erfassdatum:	23.01.2019	12.11.2018	28.09.2018		
Entnahmezeit ^{V14}	12.10	9.40	9.45	Uhr	---
Wasser-Temperatur bei Entnahme	11.8	12.3	12.6	°C	---
Koloniezahl bei 22 °C ^{V1}	0	0	8	KBE/ml	≤ 100
Koloniezahl bei 36 °C ^{V1}	0	3	1	KBE/ml	≤ 100
E.coli ^{V2}	0	0	0	KBE/100 ml	0
Coliforme Keime ^{V2}	0	0	0	KBE/100 ml	0
Enterokokken ^{V6}	0	0	0	KBE/100 ml	0
Bewertung: Die Probe entspricht in den untersuchten Parametern der Trinkwasserverordnung in der derzeit gültigen Fassung.					

Gesamtbeurteilung:

Die Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchung entsprechen in den untersuchten Parametern der Trinkwasserverordnung in der derzeit gültigen Fassung.

gez. PD Dr. rer. nat. L. Erdinger, Prüfleiter

*Dieser Befund wurde elektronisch validiert und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich ausschließlich auf das eingesandte und tatsächlich untersuchte Probenmaterial.